



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,  
Почтовый адрес: 236010, Калининград, пр. Победы, 61, Телефон: (4012)579600, Факс: (4012)579601  
E-mail: [info@cntr.gosnadzor.ru](mailto:info@cntr.gosnadzor.ru), <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений  
**№ 8.1-0827пл-П/0248-2017**

г. Калининград

11 декабря 2017 года 16 час. 00 мин.

Выдано Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда Центр развития ребенка детский сад №14 (сокращенное название МАДОУ ЦРР Д/С №14).

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по адресу (месту нахождения) юридического лица: Калининградская область, г. Калининград, ул. Бородинская, д.17, ул. Огарева, 31

по результатам проведенной плановой выездной проверки с целью устранения  
(плановой/внеплановой)

выявленных нарушений обязательных требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отраженных в акте проверки от 11 декабря 2017 года № 8.1-0827пл-А/0248-2017.

(дата, номер акта проверки)

На основании ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МАДОУ ЦРР Д/С №14

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований в установленные сроки:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом от 24.07.2013 № 328н Минтруда России; зарег. Минюстом 12.12.2013 рег. № 30593 (далее - ПОТЭУ);
- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ББК 31.29н, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. №261;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП) (утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6), а именно:

№	Конкретное описание выявленного нарушения	Название нормативного документа, закона и номер статьи, пункта, требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
п.п.			
1.	На кабелях отсутствуют бирки (стойкие к воздействию	ПТЭЭП	12.03.2018

	окружающей среды) с обозначениями на бирках марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименованиями линии, что не соответствует требованиям п. 2.3.23 Правил устройства электроустановок (ГРЩ-0,4 кВ ул. Бородинская, 17). Фото №2,3,4	п.2.4.5.	
2.	Не нанесены (отсутствуют) диспетчерские наименования на щиты (Щит (без обозначения) пищеблока, щит (без обозначения) котельной, ул. Бородинская, 17) щит (без обозначения) прачечной ул. Огарева, 31 Фото №7,13, 29,32.	ПТЭЭП 2.2.20	12.03.2018
3.	На пусковой аппаратуре отсутствуют надписи с наименованием агрегата или механизма, к которому они относятся. (пусковая аппаратура в помещении пищеблока здания ул. ул. Бородинская, 17). Фото №7	ПТЭЭП п. 2.5.3	12.03.2018
4.	Не нанесены (отсутствуют) знаки безопасности на электрощитах, (Щит котельной, ул. Бородинская, 17) Фото № 7	ПТЭЭП 2.2.20	12.03.2018
5.	Однолинейные схемы в электрощитах отсутствуют (Щит котельной, ЩС-кухни ул. Бородинская, 17, ЩС кухни ул. Огарева, 31). Фото №7,16, 27.	ПТЭЭП 1.2.6	12.03.2018
6.	Место ввода в здание заземляющих проводников не обозначено опознавательным знаком в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок п. 1.7.118 (защитный контур здания по ул. Бородинская, 17) Фото №14.	ПТЭЭП п.1.2.2	12.03.2018
7.	Отсутствуют светильники аварийного освещения, которые должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской	ПТЭЭП 2.12.2	12.03.2018
8.	Отсутствует цветовое обозначение проводников в ВРУ-0,4 кВ здания, ЩС-кухни (ул. Огарева, д.31), что не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок п. 4.1.5, 1.1.29 Фото №26, 27	ПТЭЭП п.1.2.2;	12.03.2018
9.	Расцветка шин в ВРУ-0,4 кВ здания (ул. Огарева, д.31) отсутствует, что не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок п. 4.1.5, 1.1.29, 1.1.30 Фото №26.	ПТЭЭП п.1.2.2;	12.03.2018
10.	Сторонние проводящие части оборудования не присоединены к системе дополнительного уравнивания потенциалов в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) п. 1.7.78., п.1.7.82., п.1.7.83., п.7.1.87., п.7.1.88. и проектом (металлические столы с электрооборудованием в помещении пищеблока здания ул. Бородинская, 17). Фото №8	ПТЭЭП п.1.2.2	12.03.2018
11.	Присоединение открытой проводящей части электроустановки (металлических столов с электрооборудованием на кухне здания ул. Огарева, 31) к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику выполнено последовательно, что является нарушением требований Правил устройства электроустановок п. 1.7.144. Фото №8	ПТЭЭП п.1.2.2	12.03.2018
12.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет (здание ул. Бородинская, 17) Фото №5	ПТЭЭП п. 2.7.7	12.03.2018
13.	В помещении склада (здание ул. Бородинская, 17) установлена розетка, что является нарушением требований СП 31-110-2003	ПТЭЭП п. 1.2.2.	12.03.2018
14.	Отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон по зданию садика на ул. Огарева, 31 (Приложение к Догово-	ПТЭЭП п. 1.8.1, п.1.2.2; ГК РФ ст. 539	12.03.2018

	ру энергоснабжения)		
15.	Работники, подлежащие проверке знаний, не ознакомлены с утвержденным календарным графиком проверки знаний на 2017	п. 1.4.27 ПТЭЭП	12.03.2018
16.	Отсутствуют испытанные средства защиты, используемые в электроустановках (срок очередных испытаний указателей напряжения истек)	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6, ПОТЭУ п.1.4, «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 8	12.03.2018
17.	Не проводится периодический осмотр (не реже 1 раза в 6 месяцев) средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в Журнале учета и содержания средств защиты.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.4.3	12.03.2018
18.	В Журнале учета и содержания средств защиты отсутствуют записи по изолирующим клещам, указателями напряжения.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.4.2, 1.4.3	12.03.2018
19.	В Приказе б/№ от 03.07.2017 заместителем ответственного за электрохозяйство назначен Федотов И.Ю., имеющий IV группу по ЭБ в электроустановках до 1000В, а-представлено удостоверение Федотова И.Ю., имеющего V группу по ЭБ в электроустановках до и выше 1000В	ПТЭЭП п.1.2.3, 1.2.7	12.03.2018
20.	Ответственным лицом за проведение инструктажа и присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала по Приказу б/№ от 03.07.2017 энергетиком Литовченко Николаем Владимировичем не указаны даты проведения инструктажа и присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Не указаны даты предыдущего присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП п.1.4.4	12.03.2018
21.	В Приказе б/№ от 03.07.2017 инструктаж и присвоение I группы по электробезопасности осуществляется для несуществующего персонала - «неэлектрического» (должен быть неэлектротехнический персонал в соответствии с ПТЭЭП).	ПТЭЭП п.1.4.4	12.03.2018
22.	МАДОУ ЦРР Д/С №14 не провела вводный и первичный инструктажи по электробезопасности командированному персоналу - испытательная лаборатория ИП Данилюк М.И., Протокол №01/08/17 от 01.08.2017, №22/05/17 от 22.05.2017г. и др. (персоналу специализированных органи-	П.46.1., п.46.4., п.46.6. ПОТ ЭУ	12.03.2018

	заций). Персонал специализированных организаций не ознакомлен с электрическими схемами и особенностями электроустановок МАДОУ ЦРР Д/С №14, не проведен инструктаж по схемам электроснабжения электроустановок. Инструктажи не оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктаж.		
23.	Не проведен первичный инструктаж командированному персоналу испытательная лаборатория ИП Данилюк М.И., Протокол №01/08/17 от 01.08.2017, №22/05/17 от 22.05.2017г. (персоналу специализированных организаций) работником организации - владельца электроустановок - из числа административно-технического персонала, имеющим группу IV- при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000В. Не определено инструкцией МАДОУ ЦРР Д/С №14 содержание первичного инструктажа командированному персоналу (в зависимости от характера и сложности работы, схем и особенностей электроустановок), инструктаж не зафиксирован в журнале инструктажей.	п.46.6. ПОТЭУ	12.03.2018
24.	Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках не осуществляется работниками МАДОУ ЦРР Д/С №14 в соответствии с требованиями ПОТЭУ (испытательная лаборатория ИП Данилюк М.И., Протокол №01/08/17 от 01.08.2017, №22/05/17 от 22.05.2017г.)	ПОТЭУ п.46.9	12.03.2018
25.	Противоаварийные тренировки не проводятся (отсутствуют записи в журнале противоаварийных и противопожарных тренировок).	ПТЭЭП п.1.4.5, 1.4.43	12.03.2018

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течении 15-дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего Предписания в установленный срок уведомить Центральное управление Ростехнадзора письменно по адресу: ул. Носова, д. 1-3, г. Калининград, 236022, тел. (4012) 57-96-00, факс (4012) 57-96-01, E-mail: [kaliningrad@cntr.gosnadzor.com](mailto:kaliningrad@cntr.gosnadzor.com)

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области  
Предписание (один экземпляр) для исполнения получил:

Врио заведующего МАДОУ ЦРР Д/С №14 Шашкина Светлана Борисовна



О.В. Вестфаль

