



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района
городского округа «Город Калининград»

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35 а; тел. (4012) 52-93-81; E-Mail: ogpn.cent@yandex.ru

Предписание № 2/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр
развития ребенка-детский сад №14 (МАДОУ ЦРР д/с №14), ИНН 3905014252

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Центрального района ГО «Город Калининград» УНДиПР

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

ГУ МЧС России по Калининградской области от 12 января 2016 года № 2

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 18 по 29 января 2016 года, Чудаковой Ириной Валентиновной инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа
«Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Калининградской области проведена плановая проверка объекта
защиты – здания по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Сарычевой Татьяной Юрьевной, заведующим МАДОУ ЦРР д/с №14

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для помещений котельной | п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390) | 01.10.2016 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| 2. | Не проведена проверка качества огнезащитной пропитки деревянных конструкций внутренней лестницы (акт выполненных работ от 11.01.2016) (п.21 ППР в РФ) | П.21 Правил противопожарного режима Российской Федерации (ППР в РФ) (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390) | 01.10.2016 | |
| 3. | Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в группах №№1,2 | П.61 Правил противопожарного режима Российской Федерации (ППР в РФ) (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390); часть 10 ст. 86 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 Свод правил (СП 3.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 173) | 01.10.2016 | |
| 4. | Используются газовые плиты для приготовления пищи в дошкольном учреждении | П.2.1.21 Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 года | 01.10.2016 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается *обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области Чудакова Ирина Валентиновна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)



(подпись)

« 29 » января 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

Сарычева Татьяна Юрьевна, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №14

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«29» января 20 16 г.

✓ Сарычева
(подпись)